

Kabelkanal-SCHUKO®-Steckdose, 2fach, 16 A 250 V ~, Duroplast, Serie AS, weiß (ivory)



Artikelnummer:	AS 1522
EAN/GTIN:	4011377161207
Farbe:	weiß (ivory)
Material:	Duroplast

■ Individuelle farbige Bedruckung möglich




Duroplast (hochkratzfest) glänzend

2fach

verdrahtet

mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
 mit integriertem Rahmen zum Einsatz in handelsübliche Kanaldosen
 Tragring ist über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.
 Maße: 80,5 x 151,5 mm

Abmessungen



Hinweis!

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*)
Verwendung ausschließlich mit den für diesen Artikel zugelassenen original JUNG Produktkomponenten.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1
 58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
 E-Mail kundencenter@jung.de

30.06.2026
 1 von 2

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie

- Ihr eigenes Leben,
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z.B. durch Brand.

Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

***) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation**

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung
- Auswertung der Messergebnisse
- Auswahl des Elektroinstallationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen
- IP-Schutzarten
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.)