

Stiftsammelschiene, 1phasig gerade, 10qmm, 54TE, Isolation grau, schneidbar für AFDD 5SM6011-2, Stiftabstand 2TE



Produkt-Markennamen	SEnTRON
Produkt-Bezeichnung	Stiftsammelschiene
Ausführung des Produkts	28x 1PH
Ausführung des Phasenabgriffs	L1/L1
Allgemeine technische Daten	
Kompatibilität	Für 5SM601. und 5TY1 COM
Ausführung der Pole	1P
Phasenzahl	1
Betriebsstrom Bemessungswert	63 A
Eignung zum Zusammenwirken Geräte mit Hilfsschalter	Nein
Eignung zum Zusammenwirken Geräte mit N-Leiter	Ja
Farbe	lichtgrau
Produktdetails	
Produktbestandteil mit Endkappe	Nein
Produkteigenschaft Brandschutzschalter anbaubar	Ja
Produkteigenschaft elektrisch isoliert	Ja
Produktfunktion - geeignet für Kompaktgeräte - schneidbar	Nein
	Ja
Anzahl der Geräte geeignet zum Anbau	28
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Stift
Mechanischer Aufbau	
Teilungsmaß	18 mm
Höhe	10 mm
Breite	6 mm
Länge	1 000 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	56
Querschnitt	10 mm²
Winkel des Pins der Sammelschiene	0°
Nettogewicht pro ME	145 g
Approbationen Zertifikate	
Umwelt	allgemeine Produktzulassung

Umweltbestätigung

Umweltbestätigung

Sonstige

EAC

CE


Bestätigung

EG-Konf.

[Bestätigung](#)[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>**Informationen zur Datengenerierung und Speicherung**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**<https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3764-1>**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3764-1>**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3764-1**CAX-Online-Generator**<https://www.siemens.com/cax>**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**<https://www.siemens.de/ausschreibungstexte>**Kennlinien**<https://curves.simaris.siemens.com/curves/5ST3764-1>



letzte Änderung:

01.07.2025 

